



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail:gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г.Сыктывкар

(место составления акта)

«22» мая 2018 года.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного надзора

№ 205

1. Объекта защиты:

Нежилые помещения, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 76
(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №1»
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

На основании: Распоряжения №205 от «20» апреля 2018 г., вынесенного: Иржов М.В. - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта(-ов) защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «__» __.2018 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Политов А.Н.

15.05.2018 в 11:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Морохин Дмитрий Васильевич – Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, с привлечением: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Главный инженер ГБУ РК «СЦОР № 1» Шенин В.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Дверь эвакуационного выхода ведущая из фойе 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (со стороны футбольного поля) не оборудована запором, обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа.	Основание: п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	ГБУ РК «СЦОР № 1»
2.	Дверь эвакуационного выхода ведущая из общего коридора 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (северной части здания) открывается не по направлению выхода из здания.	Основание: п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ РК «СЦОР № 1»
3.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из общего коридора 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (северной части здания) составляет менее 0.8 метра (по факту 0.73 метра).	Основание: п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ РК «СЦОР № 1»


4.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световой оповещатель «ВЫХОД» установленный над проемом эвакуационного выхода из спортивного зала № 3 расположенного на 2-м этаже находится в неисправном состоянии).	Основание: п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	ГБУ РК «СШОР № 1»
5.	Допущена блокировка двери эвакуационного выхода из спортивного зала № 3 вследствие установки запора с обратной стороны указанной двери.	Основание: п.36 (б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	ГБУ РК «СШОР № 1»
6.	Дверь эвакуационного выхода северной части здания, ведущая из ВИП-зала 3-го этажа в общий коридор, не оборудована запором обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа.	Основание: п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	ГБУ РК «СШОР № 1»
7.	Не обеспечена установка не менее 2-х пожарных извещателей в помещениях Федерации футбола 3-го этажа здания (помещение комнаты отдыха, административное помещение).	Основание: п.13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	ГБУ РК «СШОР № 1»
8.	Помещение бухгалтерии Федерации футбола 3-го этажа здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: п.А.4 прил.А, п.9 табл.А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	ГБУ РК «СШОР № 1»
9.	Позэтажные и секционные планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (размеры планов должны быть выполнены размерами 600 * 400 мм.).	Основание: п.7 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	ГБУ РК «СШОР № 1»


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 205/1/1 от 22.05.2018

Акт профилактической работы

Акт практической тренировки по эвакуации

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Морохин Дмитрий Васильевич – Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми


подпись
М.Л.П. *

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ РК «СШОР № 1» Политов А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» мая 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору