



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)
167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)
167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 205/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №1»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарном надзоре от «20» апреля 2018 года №205, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «15» мая 2018 года по 11 ч. 00 мин. «22» мая 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №1»

По адресу(ам): г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 76

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Главный инженер ГБУ РК «СПОР № 1» Шенин В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Дверь эвакуационного выхода ведущая из фойе 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (со стороны футбольного поля) не оборудована запором, обеспечивающим свобод-	Основание: п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2019	

	ное открывание двери изнутри без ключа.			
2.	Дверь эвакуационного выхода ведущая из общего коридора 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (северной части здания) открывается не по направлению выхода из здания.	Основание: п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2019	
3.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из общего коридора 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (северной части здания) составляет менее 0.8 метра (по факту 0.73 метра).	Основание: п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2019	
4.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световой оповещатель «ВЫХОД» установленный над проемом эвакуационного выхода из спортивного зала № 3 расположенного на 2-м этаже находится в неисправном состоянии).	Основание: п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2019	
5.	Допущена блокировка двери эвакуационного выхода из спортивного зала № 3 вследствие установки запора с обратной стороны указанной двери.	Основание: п.36 (б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2019	
6.	Дверь эвакуационного выхода северной части здания, ведущая из ВИП-зала 3-го этажа в общий коридор, не оборудована запором обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа.	Основание: п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2019	
7.	Не обеспечена установка не менее 2-х пожарных извещателей в помещениях Федерации футбола 3-го этажа здания (помещение комнаты отдыха, административное помещение).	Основание: п.13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.03.2019	
8.	Помещение бухгалтерии Федерации футбола 3-го этажа здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: п.А.4 прил.А. п.9 табл.А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.03.2019	
9.	Поэтажные и секционные планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (размеры планов	Основание: п.7 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.03.2019	

должны быть выполнены размерами 600 * 400 мм.).	п.6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П.*

«22» мая 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Директор ГБУ РК «СШОР № 1»
Политов А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«22» мая 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.